


P1 de ME5330 – Turma B

1ª Questão – valor 1,5 – A instalação esquematizada a seguir foi projetada para transportar o metanol a 20°C a uma vazão de 3,6 L/s, para esta situação ser viabilizada, pede-se:

- o diâmetro de aço inoxidável 40S que você recomendaria, sabendo que a instalação é considerada pequena e que a velocidade econômica recomendada é de 1,8 m/s;
- a cota  $z_1$  para a vazão de 3,6 L/s.



Observação: o metanol também pode ser chamado de álcool metílico ou álcool de madeira.

Dados:  $p_{\text{vapor, metanol}} = 90 \text{ mmHg}$ ;  $K_{\text{aço inoxidável}} = 5 \times 10^{-6} \text{ m}$


$\rho_{\text{metanol}} = 788,4 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ;  $\mu_{\text{metanol}} = 5,857 \times 10^{-4} \text{ Pa} \times \text{s}$

2ª Questão – valor 1,0 – O ponto de trabalho de uma bomba é

$Q_{\tau} = 21 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ ;  $H_{B_{\tau}} = 53 \text{ m}$ ;  $\eta_B = 67,25$  e  $\text{NPSH}_{\text{req}} = 2,9 \text{ m}$ .

Sabendo que o conjunto motobomba foi instalado em uma rede de 220 V, pede-se estimar o seu consumo mensal, supondo que a instalação opera 16 horas/dia em um mês de 30 dias.

3ª Questão – valor 1,5 – Uma bomba é usada para bombear água a 28°C entre dois reservatórios de grandes dimensões submetidos à pressão atmosférica. Sabendo que a CCB da bomba escolhida é representada pela equação  $H_B = 24,4 - 0,0678 \times Q^2$ , com  $H_B$  em m e  $Q$  em L/min (Lpm). Pede-se estimar a vazão máxima do escoamento.



Dados:

$$z_2 - z_1 = 8,0\text{m}; D_{\text{int tubo}} = 26,6\text{mm};$$

$$A = 5,57\text{cm}^2; K_{\text{tubo}} = 0,25\text{mm}; L = 176,5\text{m};$$

$$K_{\text{entrada}} = 0,50; K_{\text{válvula}} = 17,5;$$

$$K_{\text{cotovelo}} = 0,92 \rightarrow \text{existem 5 (cinco)};$$

$$K_{\text{saída}} = 1,05; g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

4ª Questão – valor 1,0 – Calcule o  $NPSH_{\text{disponível}}$  para a instalação de bombeamento da questão anterior se a mesma estivesse operando com uma vazão de  $12 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Dado: Com o PHR em (1) a cota do eixo da bomba será igual a -1,5 m